



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O VLAST. ČÍSLO	712-1-25.01 / XXXXXX-XX
TYP VÝROBKU	Textilní roletový požární uzávěr FIBREroll
IDENTIFIKACE VÝROBKU (SN)	XXXXXX-XX (viz výrobní štítek na výrobku)
ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU	Vertikálně rolovací vrata pro uzavírání stavebních otvorů mezi sousedními požárními úseky
VÝROBCE	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTÉM POSUZOVÁNÍ SHODY	Systém 1 + Systém 3
OZNÁMENÝ SUBJEKT	1396 (FIRES s.r.o.)
HARMONIZOVANÁ NORMA	EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
CERTIFIKÁT ČÍSLO	1396-CPR-0154

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOST	HARMONIZOVANÁ NORMA
Požární odolnost	až E120, až EW90 (až EW60 pro podtypy "S" a "S200")	EN 16034:2014
Kouřotěsnost	Sa (podtyp "S") / S200 (podtyp "S200")	
Schopnost uvolnění	Uvolnitelné	
Samouzavírání	C	
Trvanlivost schopnosti uvolnění	Uvolnění je udržováno	
Trvanlivost samouzavírání proti degradaci	0*	
Trvanlivost samouzavírání proti stárnutí	Dosaženo	
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhovuje	EN 13241+A2:2016
Bezpečnost otvorů	Vyhovuje	
Mechanická odolnost a stabilita	Vyhovuje	

* Trvanlivost samouzavírání proti degradaci je 10 000 cyklů podle EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Klecany, XX.XX.XXXX

Ing. Pavel Novotný, statutory representative